



ionstatex
CLEANROOM TECHNOLOGIES

QUALIFIZIERUNGSZERTIFIKAT

14.12.2020

THEMA

subject

RE-Qualification of the clean room areas
Implementing-Qualification robot cell 3

PROJEKT

project

Cleanroom CAA with flanged robot cabinet

ORT DER DURCHFÜHRUNG

place of implementation

Bürkle GmbH
Rheinauen 5
D-79415 Bad Bellingen

AUFTRAGGEBER

client

Bürkle GmbH
Rheinauen 5
D-79415 Bad Bellingen

TERMIN DER DURCHFÜHRUNG

date of implementation

08.12.2020

DURCHFÜHRUNG DURCH

verifier

Alpha Ionstatex GmbH
Interpark 7
D-76877 Offenbach an der Queich

ERGEBNIS

result

It is hereby confirmed, that the area cleanroom and the areas of protective housings of the handling- and packaging areas (Robot cells 1-3), as well as, the tool areas of the associated injection molding machines, the general suitability according to Cleanroom class 7, to DIN ISO 14644, in the operational state "in operation" is achieve.



ISO 14644

